



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

### DEFINITIEF BESLUIT

TenneT TSO B.V.  
t.a.v. de heer J. ter Haar  
Postbus 718  
6800 AS Arnhem

#### Onderwerp

Provinciale vaarweg Oude Rijn,  
aanleg Randstad 380kV Noordring.

Geachte heer Ter Haar,

In antwoord op uw bovenvermelde brief van 1 mei 2014, en het verzoek om aanpassing van 5 september 2014, betreffende het verwijderen cq. aanbrengen en hebben van elektriciteitskabels, door middel van een HDD-boring voor de 150kV verbinding en door middel van hoogspanningsmasten voor de 380kV verbinding, in en over de provinciale vaarweg Oude Rijn, tussen km 6.500 en 6.550, te Hazerswoude in de gemeente Alphen aan den Rijn,

delen wij u mede dat wij met de voorgestelde werken zoals op de ingezonden tekeningen,

- VKT5.0 d.d. 12 februari 2014;
- PZH-OVWW VB VKT5.0 d.d. 11 februari 2014;
- 30813059-50-13 VKT5.0 wijz 5.0, blad 8 d.d. 7 februari 2014;
- R3N-TEK-0050.001 v.04 d.d. 31 maart 2014;
- R3N-TEK-0077.001 v.03 d.d. 26 maart 2014;
- R3N-TEK-0008.001 v.10 d.d. 1 augustus 2014,

is aangegeven, kunnen instemmen.

#### Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen  
90, 385 en 386 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.



## Gedeputeerde Staten

Dienst Beheer Infrastructuur  
Afdeling District Stedelijk Gebied  
Contact  
T. Querens  
T 070 - 441 85 19  
t.querens@pzh.nl

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
9 maart 2015

Ons kenmerk  
PZH-2015-509609202  
DOS-2014-0004798  
Uw kenmerk  
000.007.40.0225279  
Bijlagen  
1

Op grond van de door ons bij besluit van 21 december 1966, G.S. nr. 373/1, aan N.V. Samenwerkende Electriciteits Productiebedrijven, thans uw bedrijf, verleende algemene vergunning verlenen wij u, behoudens rechten van derden, onze goedkeuring tot het uitvoeren van de werken. Daarbij moet met het volgende rekening worden gehouden.

Op grond van het besluit van 10 maart 2015 kenmerk DGETM-EM/15032169 van de Minister van Economische Zaken (EZ) op grond van artikel 20c, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 is op dit besluit de rijkscoördinatieprocedure als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van EZ. Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4

van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) en dan specifiek voor het gedeelte tussen Vijfhuizen en Bleiswijk.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) bevorderd.

Onderhavig besluit is samen met een aantal andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 23 oktober 2014 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 23 oktober 2014 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van 24 oktober 2014 tot en met 4 december 2014 ter inzage gelegen bij gemeente Kaag en Braassem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Alphen aan den Rijn.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd.

*voorschriften:*

1. van de op de werken betrekking hebbende tekeningen en berekeningen, alsmede van deze toestemming, moet een exemplaar op het werk aanwezig zijn;
2. de werken moeten worden gemaakt volgens de overlegde sterkteberekening R3N-OWR-0023 d.d. 18 juli 2014, dezerzijds goedgekeurd d.d. 12 juli 2014, kenmerk goedkeuring PZH-498, gebaseerd op de eisen overeenkomstig NEN 3650 en NEN 3651;
3. de HDD-boring moet worden aangebracht onder toezicht van een veldcontroleur namens de provincie Zuid-Holland, die is belast met het toezicht op de naleving van de eisen overeenkomstig de bovengenoemde NEN normen; in verband hiermee moet acht dagen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden contact worden opgenomen met de heer J.P. Tipker van RPS, via [janpeter.tipker@rps.nl](mailto:janpeter.tipker@rps.nl);
4. de kabels tussen de masten 63 en 64 mogen na realisatie niet lager boven de vaarweg hangen dan 30,00 meter boven het wateroppervlak;
5. de aanwezige werken die behoren tot de oeververdediging langs de Oude Rijn moeten intact blijven;
6. vóór aanvang van de werkzaamheden moet het vaarweggebied, waarin de werken worden gemaakt, samen met de rayonopzichter van het betreffende rayon worden geschouwd. De

houder van de toestemming moet voor uitvoering tevens een vaste contactpersoon aanstellen van de eigen organisatie dan wel de hoofdaannemer. Men dient hiervoor, minimaal acht werkdagen voor aanvang, contact op te nemen met de heer B. van Turenout, via telefoon 06-52586449;

7. omtrent de juiste plaats van de werken alsmede het tijdstip en de wijze van uitvoering moet vooraf overleg worden gepleegd met de bovengenoemde rayonopzichter, wiens aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd;
8. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de scheepvaart niet worden gestremd en zo min mogelijk worden belemmerd. Indien bij het verwijderen en/of aanbrengen van de werken een scheepvaartstremming noodzakelijk is, dan dient deze minimaal twee weken vooraf te worden aangevraagd bij de vaarwegbeheerder, dhr. C.J. van Kampen, tel. 06-18309909 of via [cj.van.kampen@pzh.nl](mailto:cj.van.kampen@pzh.nl);
9. na beëindiging van de werkzaamheden moet het provinciaal eigendoms- c.q. beheergebied in de voormalige toestand worden teruggebracht en binnen drie werkdagen worden opgeleverd ter goedkeuring van de bovengenoemde rayonopzichter, door middel van het door de rayonopzichter opgestelde opleveringsformulier; na oplevering geldt een garantieperiode van een half jaar, waarin de houder van de toestemming garant staat voor de staat van oplevering van het vaarweggebied;
12. eventuele vervallen kabels en/of leidingen, voorzover deze zich bevinden in provinciaal eigendoms- c.q. beheersgebied dienen uit vorengenoemd gebied te worden verwijderd of onbruikbaar te worden gemaakt;
13. ter voorkoming van verontreinigingen van de vaarweg als gevolg van de werkzaamheden dienen afdoende maatregelen te worden genomen. De ondanks deze maatregelen ontstane verontreinigingen moeten onmiddellijk worden verwijderd;
14. na het voltooien van de werken moeten revisietekeningen aan het districtshoofd worden toegezonden. Indien geen revisietekeningen worden ontvangen, wordt aangenomen dat de kabel of de leiding is gelegd conform de aanvraag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

mr. D.P. Boddé  
bureauhoofd Juridisch Beheer  
dienst Beheer Infrastructuur

*Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.*

Verzonden:

#### *Behandeling zienswijzen*

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten van de vierde fase voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) zijn in totaal 37, waarvan 37 unieke, zienswijzen over de ontwerp-besluiten naar voren gebracht. Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen zienswijzen ingediend. Zie de antwoordnota zienswijzen met kenmerk 15020788 voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de genoemde antwoordnota vindt u de reacties op de inhoudelijke punten van de ontwerpbesluiten waarvan de reactie niet is opgenomen in het ontwerp-besluit zelf. De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

N.B.

Gedeputeerde Staten wijzen de houder van de toestemming er op, dat zij bevoegd zijn deze toestemming in te trekken, indien de aan deze toestemming verbonden voorschriften niet worden nageleefd. Zij zijn daartoe ook bevoegd, indien de door vorengenoemde verordening beschermde belangen dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen dan wel geen afdoende oplossing bieden.

Die andere maatregelen zijn:

- a het wijzigen van de aan deze toestemming verbonden voorschriften;
- b het aan deze toestemming verbinden van nadere voorschriften.