

Enexis B.V.  
T.a.v. de heer B.H.B. Koekoek  
Marsweg 5  
8013 PD Zwolle

Datum : XXXXXXXXX 2018  
Briefnummer : 2018- XXXX  
Zaaknummer : K7682  
Behandeld door : I.T. Herder  
Telefoonnummer : (050) 316 4757

Bijlagen : gewaarmerkte tekeningen  
legesnota

Onderwerp : **CONCEPT BESLUIT** Ontheffing Omgevingsverordening voor het leggen, hebben en houden van middenspanningskabels in zes mantelbuizen dwars in de provinciale weg N385 (K.J. de Vriezestraat) bij km 15,030 te Wildervank.

Geachte heer Koekoek,

Bij e-mail van 1 januari 2018 met bijlagen verzoekt Pondera Consult namens Enexis B.V. om een ontheffing van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het leggen, hebben en houden van middenspanningskabels in de provinciale weg N385 (K.J. de Vriezestraat) bij km 15,030 te Wildervank.

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde activiteiten voor zover gelegen in de provinciale weg N385, mits de hieronder omschreven voorschriften en beperkingen in acht worden genomen.

**Overweging:**

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieprocedure als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Windplan DMOM gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Windplan DMOM. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieprocedure van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windplan DMOM bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;

- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan [naam indiener aanvraag] gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal en Veendam.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

### **Ontwerp Besluit**

Hierbij verlenen wij aan Enexis B.V. te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen "houdster van de ontheffing":

- I. vergunning op grond van het gestelde in artikel 4.12 lid 1 sub a van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016, en
- II. toestemming van de provincie voor het gebruik van de betrokken percelen voor zover de provincie Groningen daarvan rechthebbende is, voor:

voor het leggen, hebben en houden van middenspanningskabels in zes mantelbuizen Ø110 mm SDR11 PE 100 dwars in de provinciale weg N385 (K.J. de Vriezestraat) ter hoogte van km 15,030 te Wildervank, hierna ook te noemen "het werk". De mantelbuizen worden aangebracht door middel van een gestuurde boring.

Eén en ander overeenkomstig de bij deze ontheffing behorende tekeningen van Enexis B.V. met tekeningnummer 000030122331-E-M-17, versie 0, van 19 december 2017, tekeningnummer 000030122331-E-M-6, versie 0, van 18 december 2017, de boortekening van BAM Infra Energie en Water, met tekeningnummer BG4543, versie 1 van 18 december 2017 en de boortekening van Klever boor- en perstechniek met tekeningnummer 180077.1-VT-01-A, versie A van 1 februari 2018, allen respectievelijk gewaarmerkt als K7682tek-1 tot en met K7682tek-4 en het boorboek van Klever boor- en perstechniek van 1 februari 2018, versie A, met documentnummer 180077.1-BB-01-A.

### **Deze ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:**

#### **1 Uitvoering**

- a) Voor het houden van toezicht en het plegen van overleg worden als toezichthouders aangewezen de heren N. Manuputty en G. Horlings, of een bevoegde plaatsvervanger. De toezichthouders zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 050-316 4579;
- b) Een exemplaar van deze ontheffing of een afschrift hiervan, inclusief tekeningen en boorboek behorende bij deze ontheffing, dient voortdurend op het werk aanwezig te zijn;
- c) Op eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze ontheffing, inclusief bijbehorende tekeningen en boorboek, te worden overlegd;
- d) Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de normen NEN 3650:2012 (deel 1 t/m 5) en de NEN 3651:2012 van toepassing;
- e) Bij problemen tijdens het boren of het intrekken van de mantelbuizen moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet één van bovengenoemde toezichthouders of een bevoegde plaatsvervanger worden ingelicht;
- f) De aanvang van de werkzaamheden moet worden gemeld aan één van bovengenoemde toezichthouders of een bevoegde plaatsvervanger. Deze melding moet minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden zijn ontvangen.

- 2 Verkeersmaatregelen
  - a) Het is niet toegestaan aan te vangen met de werkzaamheden zonder goedkeuring van de provincie Groningen over de in te stellen verkeersmaatregelen;
  - b) In overleg met het Verkeersloket van de provincie Groningen, e-mail: [verkeersloket@provinciegroningen.nl](mailto:verkeersloket@provinciegroningen.nl), telefoon 050-316 4579, moeten vier weken van tevoren afspraken worden gemaakt over de werkwijze en eventueel uit te voeren verkeersmaatregelen;
  - c) De verkeersmaatregelen moeten conform CROW 96b (werk in uitvoering) worden ingesteld.
- 3 Einde van deze ontheffing

De ontheffing vervalt wanneer binnen 3 jaar nadat onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik is gemaakt.
- 4 Rechtsopvolgers

Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortvloeiende uit deze ontheffing in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger.
- 5 Beheer en onderhoud

De houdster van de ontheffing is verplicht de voorzieningen in goede staat te onderhouden en daaraan de nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar in het belang van de verkeersveiligheid en de instandhouding van de weg moeten worden opgevolgd.
- 6 Bodemverontreiniging

Wij zijn niet op de hoogte van eventuele bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste tracé. U zult zelf onderzoek moeten verrichten naar de eventuele verontreinigingen en de concentraties daarvan.
- 7 Beëindiging activiteiten nieuw te leggen tracé

Als een buis/kabel/leiding niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt zal deze voor rekening van de houdster van deze ontheffing moeten worden verwijderd, tenzij uit het oogpunt van beheer en onderhoud het verwijderen van de buis/kabel/leiding ongewenst is. Het verwijderen en laten liggen van de buis/kabel/leiding mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
- 8 Beëindiging activiteiten oude tracé

Buizen/kabels/leidingen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van de wijziging van het tracé moeten worden verwijderd voor rekening van de houdster van deze ontheffing, tenzij het bevoegd gezag besluit uit het oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van buizen/kabels/leidingen ongewenst is. Het verwijderen en/of laten liggen van de buis/kabel/leiding mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
- 10 Wet natuurbescherming

Wij zijn niet op de hoogte van eventuele beschermde soorten om en nabij de plaats van het werk. De houdster van de vergunning dient hiernaar zelf onderzoek te doen. Wij wijzen de houdster van de vergunning erop dat de naleving van deze wet voor eigen verantwoording is.
- 11 Kabels en leidingen

Ter controle van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door u gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact opnemen met het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC), Per e-mail via [klic@kadaster.nl](mailto:klic@kadaster.nl) of telefonisch via 0800 00 80.

12 Rechten van derden

Het te maken werk heeft ook betrekking op gronden in beheer en/of eigendom van derden. U zult ook van deze partijen toestemming moeten hebben voor het maken van het hierboven genoemd werk alvorens gebruik gemaakt mag worden van deze ontheffing.

13 Revisietekening

Wijziging(en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen en moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de Provincie Groningen, afdeling Beheer en Onderhoud, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP Groningen.


14 Leges

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De legesnota wordt verstuurd aan Enexis B.V., Afdeling Transactieverwerking, Postbus 6, 8000 AA Zwolle en naar [invoices@enexis.nl](mailto:invoices@enexis.nl), en moet binnen veertien dagen na dagtekening worden voldaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ir. H. Broers

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

**Als u het niet eens bent met dit besluit**

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Windplan DMOM fase 3

Postbus 248

2250 AE Voorschoten