

}

ONTWERP**OMGEVINGSVERGUNNING (RCR Procedure uitgebreid)**vergunningnummer: **GV49003**

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam;
beschikkende op de aanvraag van:

Enexis BV, per adres Marsweg 5
te: 8013 PD Zwolle,

ontvangen op 20-12-2017;

om een middenspanningskabel (20 KV) aan te leggen van uit Windpark N33 liggend in de gemeente Veendam naar de locatie van de HS/MS stations in Meeden en Veendam (een werk of werkzaamheden uit te voeren artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo) .

Procedure

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Windpark N33 fase 4 gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Windpark N33. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windpark N33 fase 4 bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Enexis B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeente Veendam, de gemeente Midden-Groningen en de gemeente Oldambt;

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Overwegende

dat het hier een kabeltracé betreft tussen Windpark N33 en de transformatorstations in Meeden en Veendam;

dat op de percelen met een enkelbestemming agrarisch, groen en verkeer op grond van het Bestemmingsplan Buitengebied het is toegestaan om de bekabeling aan te leggen;

dat op de percelen met een enkelbestemming industrie, groen en verkeer op grond van het Bestemmingsplan Bedrijventerreinen het is toegestaan om de bekabeling aan te leggen;

dat de te realiseren bekabeling volgens bovengenoemd tracé voor een klein deel ligt binnen het gebied dat op basis van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Veendam een dubbelbestemming "Waarde-Archeologie" heeft;

dat in het belang van de archeologische monumentenzorg en ter voorkoming van onevenredige aantasting van aanwezige dan wel naar verwachting aanwezige archeologische waarden, het verboden is om zonder een Omgevingsvergunning in gronden met de Waarde Archeologie graafwerkzaamheden uit te voeren dan wel te zorgen voor het roeren of omwoelen van gronden;

dat de benodigde Omgevingsvergunning voor werkzaamheden slechts kan worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

dat uit de ingediende en door Libau beoordeelde archeologische onderzoeken blijkt dat er geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen en dat er daardoor geen redenen zijn de aangevraagde Omgevingsvergunning voor deze activiteit niet te verlenen;

dat ondanks het feit dat het verrichte onderzoek nergens binnen het plangebied aanleiding geeft tot het adviseren van archeologisch vervolgonderzoek, onverminderd van kracht blijft dat indien bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij het bevoegd gezag conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 en 5.11;

dat er toestemming is van TenneT om de hoogspanningsleiding (onder voorwaarden) te kruisen;

dat er toestemming is van Gasunie om de kabels naast elkaar te leggen of te kruisen in het reeds vastgestelde kabeltracé ten behoeve van WindparkN33 .

BESLUITEN

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, artikel 2.11, artikel 2.12 en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

OMGEVINGSVERGUNNING TE VERLENEN

overeenkomstig de bij dit besluit behorende, door of namens hen gewaarmerkte bescheiden.

Datum besluit:

Namens burgemeester en wethouders van Veendam,

M.J.J. Hazenberg
Teamleider Vergunning en Handhaving
Eenheid Dienstverlening

Betaling leges

Ingevolge de legesverordening van de gemeente Veendam is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een Omgevingsvergunning leges verschuldigd. Hiervoor wordt separaat een factuur toegezonden. Legesbedrag is € 515,00.

Zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt Windplan N33 fase 4
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten

BIJLAGE A

Vergunning nummer: GV 49003
Aanleg middenspanningskabel Enexis

Voorwaarden/voorschriften behorende bij de Omgevingsvergunning:

Van : Enexis B.V.

Locatie : tracé naar de HS/MS stations in Meeden en Veendam

Uitvoeren van een werk of werkzaamheden

- de te leggen kabels dienen te worden aangelegd volgens de Velin Richlijnen;
- vooraf aan de werkzaamheden dient een Klic melding te worden gedaan;
- er dient te worden voldaan aan de voorwaarden die TenneT stelt binnen de "belemmeringenstrook" van de 110 kV- hoogspanningsverbinding;
- de aanvang van de werkzaamheden dient tweemaal 24 uur van tevoren in de applicatie MOOR te worden gezet en ter kennis te worden gebracht aan de eenheid Fysiek van de gemeente Veendam. Contactpersoon is de heer B. van der Linde (Bertus.vanderLinde@dekompanjie.nl of tel. 06-11316361 of 0598-652222);
- niet meer in gebruik zijnde kabel(s), waarbij inbegrepen de door deze aanleg buiten gebruik te stellen kabel(s), moet(en) volledig worden opgeruimd;
- de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering dienen in overeenstemming te zijn met C.R.O.W.-publicatie 96b, Verkeersvoorzieningen bij werk in uitvoering;
- Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient men dit via een e-mail te melden aan de heer B. van der Linde voor een opname van het werkgebied. Tevens dient dit in de applicatie MOOR te worden gezet;
- de te leggen kabels dienen op tenminste 50 cm van de rand van de weg gelegd te worden, de juiste plaats van de kabels wordt door de gemeente bepaald;
- het maken van wegkruisingen onder bestratingen dient in open sleuf te worden uitgevoerd.
- sleuven in of nabij weg en parkeerplaatsverhardingen moeten, ongeacht de uitgekomen grondsoort, met schoon zand te worden gedicht;
- het maken van sleuven door bermen en openbaar groen dient in de originele staat hersteld te worden. Indien in de nabijheid van bomen wordt gegraven, dient vooraf nader overleg te worden gevoerd met de domeinbeheerder van de gemeente Veendam;

- alle aanvullingen dienen in lagen van maximaal 30 cm te worden aangebracht. Elke laag moet met een mechanisch trilapparaat, ter goedkeuring van de gemeente, worden verdicht. Onder een tegelbestrating moet een laag van 20 cm schoon zand worden aangebracht, onafhankelijk van de situatie voor het graven van de sleuf; mocht bij controle blijken, dat de verdichting en verharding niet zijn uitgevoerd volgens deze voorwaarden dan is de eigenaar van de kabel verplicht de sleuf te ontgraven en op de voorgeschreven manier te dichten;
- het maken van wegkruisingen onder gesloten wegdekken mag uitsluitend geschieden volgens de doorpersingsmethode, door boren in een mantelbuis of een gestuurde boring;
- geboorde of geperste wegdoorgangen moeten een zo klein mogelijke diameter hebben. Het persen verdient aanbeveling, maar indien wordt geboord dan dient de buis of mantelpijp gelijktijdig te worden meegevoerd. De lengte van de geboorde of geperste buis of mantelpijp moet zodanig zijn dat deze buiten (zie voorgaande punt) genoemde talud van 1 : 1 komt te liggen;
- ontgravingen ten behoeve van de in een voorgaand punt (wegkruisingen) genoemde wegpersingen of boringen moeten buiten een denkbeeldig taludvlak, helling 1: 1, getrokken vanuit het verharde wegdek komen te liggen. Hierbij dient een minimum afstand van 1 meter vanuit het verharde wegdek te worden aangehouden;
- als tijdens het leggen, verleggen of uithalen van kabels, rioleringen of andere kabels of leidingen moeten worden gekruist, die daardoor tijdelijk moeten worden verwijderd en/of omgelegd, dan is de eigenaar van de kabels verplicht, alvorens met de omlegging of verwijdering wordt begonnen, de afdeling Fysiek van de gemeente Veendam hiervan in kennis te stellen; zonder toestemming mag geen wijziging in het tracé van de te leggen of gelegde kabels worden aangebracht;
- alle schade, die door het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van de kabels direct of indirect aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt aangebracht of ontstaat, is geheel voor rekening van de eigenaar van de kabels;
- alle beschadigingen aan gemeente eigendommen zullen door de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Veendam, op kosten van de eigenaar van de kabels worden hersteld, op basis van de Nidig tarieven;
- de instemming wordt verleend behoudens rechten van derden en vervalt wanneer daarvan binnen een jaar na het onherroepelijk worden van het Besluit geen gebruik is gemaakt. Bij verwijdering van de gelegde kabels eindigt de instemming zodra aan de voorwaarden, waaronder de instemming werd verleend, is voldaan;
- indien de krachtens deze instemming gelegde kabels niet meer worden en niet meer zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gelegd, dienen deze kabels te worden verwijderd, tenzij burgemeester en wethouders op verzoek van de eigenaar van de kabels verklaren dat verwijdering niet behoeft te geschieden, onverminderd de aansprakelijkheid van de eigenaar van de kabels;

- Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient men dit via een e-mail te melden aan de heer B. van der Linde voor een opname van het werkgebied. Tevens dient dit in de applicatie MOOR te worden gezet.

ONTWERP



Gemeente Veendam
t.a.v. dhr. B. Borgeld
Postbus 85
9640 AB Veendam

hoge der a 5
9712 ac groningen
telefoon (050) 312 65 45
email: archeologie@libau.nl

groningen 25 oktober 2018
onderwerp Beoordeling rapport Windpark N33 kabels Enexis
kenmerk 18.81159
behandelaar N. van der Mei

Geachte heer Borgeld,

Naar aanleiding van uw verzoek stuur ik u de beoordeling van het rapport *Enexis boringen Windplan N33 Gemeente Veendam Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend booronderzoek en oppervlaktekartering* (ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 18029). Deze beoordeling heeft alleen betrekking op de twee deelgebieden in de gemeente Veendam.

Inleiding

In opdracht van Pondera Consult heeft ArcheoPro een archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor drie gebieden binnen het Windpark N33. Het betreft tracés waar door Enexis kabel en leidingen zullen worden gelegd. Deelgebieden B en C liggen in de gemeente Veendam; deelgebied A ligt in de voormalige gemeente Menterwolde (nu Midden-Groningen).

Onderzoek

Tijdens het booronderzoek zijn verdeeld over de onderzochte locaties in totaal 75 boringen gezet met een zandguts. De afstand tussen de boringen bedroeg circa 50 meter. De boorpunten zijn ingemeten met een GPS en de hoogtes van de boorlocaties zijn vastgesteld aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In de zones waar de verkennende boringen hiertoe aanleiding gaven, is een karterend onderzoek uitgevoerd in de vorm van een oppervlaktekartering.

Resultaten deelgebied B

Op deze locatie zijn verdeeld over vier zones in totaal 33 boringen gezet. In 13 boringen is een restant van een podzolbodem aangetroffen in de vorm van een BC-horizont. Bij de rondom en tussen deze boringen uitgevoerde oppervlaktekartering zijn geen relevante archeologische resten aangetroffen.

Resultaten deelgebied C

Op deze locatie zijn zes boringen gezet. In elk van deze boringen is een restant van een podzolbodem aangetroffen in de vorm van een BC-horizont. Bij het in dit deelgebied uitgevoerde oppervlaktekartering zijn geen relevante archeologische resten aangetroffen.

Conclusies en aanbevelingen onderzoeksbureau

Op basis van de resultaten concludeert het onderzoeksbureau dat er geen aanleiding is om verder archeologisch onderzoek uit te voeren.



Beoordeling rapportage

Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en redelijk duidelijk gerapporteerd. Wel twijfelt Libau aan de noodzaak van de uitgevoerde oppervlaktekarteringen. Het ging hier immers om zones waarbij de podzolbodem al tot in de BC-horizont verstoord was. Dit betekent dat er geen intacte vindplaats meer te verwachten was. Vervolgonderzoek was dus sowieso niet aan de orde geweest, ongeacht de aanwezigheid van relevante archeologische vondsten aan het oppervlak.

Libau onderschrijft de conclusies van het onderzoeksbureau dat verder archeologisch onderzoek niet nodig is.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. van der Mei'. The signature is fluid and cursive.

Mevr. N. van der Mei
Coördinator archeologie Libau