

ONTWERPBESCHIKKING
OMGEVINGSVERGUNNING L20180560

het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a).
Diverse locaties Sectie H nr. 779, nr. 1405, nr. 1053, nr. 1593

TenneT TSO

Vergunning

De aanvraag is ingediend op 3 december 2018, onder nummer: L20180560, waarbij vergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteit:

- het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a).

Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens om de omgevingsvergunning te verlenen onder de bepalingen dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a).

Locatie

De aanvraag gaat over het opwaarderen van de LLS-ENS 380kV verbinding. Gelegen op de volgende kadastrale percelen:

LLS00 sectie H nummer 779
LLS00 sectie H nummer 1405
LLS00 sectie H nummer 1053
LLS00 sectie H nummer 1593

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer L20180560.

Projectbeschrijving

Vanwege toename in het transport van elektriciteit wordt het 380kV-station uitgebreid. Om deze uitbreiding mogelijk te maken dient er langs het trace LLS-ENS een aantal hoogspanningsmasten aangepast te worden. Realisatie kan alleen plaatsvinden na het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk.

Procedure (Rijkscoördinatieprocedure)

In artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet, is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de Rijkscoördinatieprocedure als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor BETER BENUTTEN BESTAANDE 380 kV/ project Lelystad- Ens gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project Lelystad- Ens.

Daarom is ook op dit besluit de Rijkscoördinatieprocedure van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/project Lelystad- Ens bevorderd. Onderhavig besluit is als volgt voorbereid:

- Op [datum] is op grond van [relevante artikel en wet ¹] het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt² ;
- Op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Tennet TSO gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeenten Lelystad, Dronten en Noordoostpolder;

¹ 9d, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 of 20c, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 of 39d, tweede lid, Gaswet of 141c, tweede lid, Mijnbouwwet

² Uiteraard deze regel ALLEEN gebruiken als het besluit expliciet is genomen. Anders verwijderen.

- er is [aantal] informatieavond georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden ingediend om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens aan te leveren. Dit verzoek hebben wij aan de aanvrager kenbaar gemaakt per brief van 14 januari 2019. Vervolgens hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de latere aanvulling ter completering voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit(en) op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk bevonden en in behandeling genomen.

Ontwerpbesluit

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.1, en paragraaf 2.3 van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

- het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a).

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de navolgende door u ingediende stukken en bijlagen en de in dit besluit genoemde voorschriften deel uitmaken van de vergunning.

Nog in te dienen stukken

De volgende stukken dienen uiterlijk 8 weken vóór uitvoering ingediend te worden via het OLO:

- Het definitieve uitgangspunten rapport en daarmee dus ook de definitieve hoofdberekening dient te voldoen aan de vigerende normen.
- Indien de in het GHD (gezaghebbend document) voorgestelde wijzigingen ten behoeve van de beoordeling van bestaande masten tijdig wordt geaccordeerd door de betreffende gezaghebbende commissies en wordt vastgelegd in een nieuwe beoordelingsnorm bestaande hoogspanningsmasten, mag ook deze worden toegepast.
- De definitieve tekening en berekening (zowel bovenbouw als fundering), evenals een grondmechanisch onderzoek en advies, dienen nog aangeleverd te worden van iedere afzonderlijke mast/locatie.

Alle documenten die niet zijn opgesteld door de hoofdconstructeur dienen, voordat deze ingediend worden bij de gemeente, voorzien te worden van een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur.

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad zijn het bevoegd gezag dat de integrale omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Het voorgenomen project valt onder de Rijkscoördinatieregeling. De Minister van Economische Zaken is daarvoor de project minister en het coördinerend bevoegd gezag.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden als gewaarmerkte stukken meegezonden en maken onderdeel uit van dit besluit:

Bij de aanvraag verstrekte u ons de volgende documenten:

- 4062787_1543847738369_Bijlage_1_Begeleitend_schrijven	ontvangen op 3-12-2019
- 4062787_1543409185662_bijlage_2_trace_tekening.pdf	ontvangen op 3-12-2019
- 4062787_1543409185748_bijlage_3_mastenlijst.pdf	ontvangen op 3-12-2019
- 4062787_1543409185756_bijlage_4_bestaande_masten.pdf	ontvangen op 3-12-2019
- 4062787_1543409185774_bijlage_5_principe_fundaties.pdf	ontvangen op 3-12-2019
- 4062787_1543409185817_bijlage_6_lls_arch_bureaustudie2015.pdf	ontvangen op 3-12-2019
- 4062787_1543409186027_bijlage_7_lls_arch_bureaustudie2017.pdf	ontvangen op 3-12-2019
- 4062787_1543409186208_bijlage_8_ecol_werkprotocollen.pdf	ontvangen op 3-12-2019

Later ingediende stukken

- Aanvulling_toelichting_en_wijzigingen_v2	ontvangen op 5-03-2019
- Uitgangspuntenrapport_LLS-ENS	ontvangen op 5-03-2019
- Rapportage_funderingen_LLS-ENS	ontvangen op 5-03-2019
- Oplegnotitie_constructieve_berekening	ontvangen op 5-03-2019

Het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

de adviseur van het team Wabo en bestemmingsplannen van de afdeling Dienstverlening,

F.D.N. Boon

Zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt programma Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project Lelystad- Ens

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

I. Overwegingen

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:

- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
- het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen;
- het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 12 van de Woningwet).

Bouwbesluit

- Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan in hoofdlijnen onder voorwaarden voldoet aan de eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012;

Bouwverordening

- Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk(en) voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Lelystad;

Bestemmingsplan

- De bouwwerken zijn gelegen in gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied', 'Tweede partiele herziening Buitengebied 2009' en Buitengebied 2009;
- De bouwwerken zijn gelegen in onderhavige bestemmingen:
 - enkelbestemming 'agrarisch';
 - dubbelbestemming 'leiding – hoogspanningsverbinding';
 - gebiedsaanduiding 'geluidzone – industrie';
 - gebiedsaanduiding 'geluidzone – vliegverkeer 1';
- De bouwwerken zijn in overeenstemming met de voornoemde bestemmingsplannen met de daarbij de behorende bestemmingen en gebiedsaanduidingen;

Welstand

- Het bouwplan is gesitueerd in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden (welstandsvrij gebied);

Algemene voorschriften

Werkprotocol en gedragscode

De werkzaamheden dienen conform de gedragscode 'Flora en Faunawet van Tennet 2014' te worden uitgevoerd. Daarnaast dient er gehouden te worden aan de werkprotocollen genoemd in N001-1252220JNA-ivs-V01-NL d.d. 16 augustus 2017.

Start- en gereedmeldingen

U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is. U kunt hiervoor deze link gebruiken. [Formulier start- en gereedmelding](#).

Algemene informatie

1. Op de bouwlocatie dienen te allen tijde aanwezig te zijn: de omgevingsvergunning, andere vergunningen en ontheffingen, het bouwveiligheidsplan en eventuele aanschrijvingen volgens de Wabo. Deze gegevens dienen ook aan de ambtenaren van het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving ter beschikking te worden gesteld.
2. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, indien: binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt of de werkzaamheden zich hebben beperkt tot loopings- en grondwerken of tot werkzaamheden van voorbereidende aard, de werkzaamheden gedurende 26 weken zijn gestaakt en niet zijn hervat en indien blijkt, dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave van de aanvrager of zijn gemachtigde.
3. Het is verboden een nieuw of geheel vernieuwd gebouw of gedeelte daarvan in gebruik te geven of te nemen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: het bouwwerk is niet gereed gemeld bij het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving; er is niet gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning.
4. U wordt erop gewezen dat het verkrijgen van een omgevingsvergunning u nog geen recht geeft om te mogen bouwen op grond van een andere eigenaar. U dient afzonderlijk toestemming van de eigenaar hiervoor te krijgen.