

TenneT TSO B.V.
T.a.v.
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

Leeuwarden,
Verzonden,

Ons kenmerk : 01775732
Afd./Opgave : Provinciale Waterstaat
Behandeld door :
Uw kenmerk : 002.873.20, d.d. 1 mei 2020
Bijlage(n) : -3-

Onderwerp : **Ontwerpbesluit**, ontheffing Vaarwegenverordening Fryslân 2014, provinciale vaarweg nr. A 051, de Wytmarsumer Feart

Ontwerpbesluit

Geachte heer ,

Op 1 mei 2020 heb ik van u een aanvraag in het kader van de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 ontvangen aangaande het aanleggen en behouden van een ondergrondse 110 kV kabelverbinding vanaf het nieuw te realiseren station Bolsward 110 kV richting de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding van TenneT. Hierbij wordt het provinciaal vaarwater de Wytmarsumer Feart gekruist.

De Vaarwegenverordening Fryslân 2014 is gericht op het gebruik, de bescherming en instandhouding van de provinciale vaarwegen. In dit kader is uw aanvraag dan ook beoordeeld.

Bij de beoordeling van uw aanvraag ben ik tot de conclusie gekomen dat inwilliging van uw verzoek geen van de hiervoor genoemde belangen schaadt. Ik verleen u, c.q. uw rechtverkrijgenden, dan ook ontheffing van de verbodsbepaling, vervat in artikel 3.3, lid 2, van de Vaarwegenverordening Fryslân 2014, voor het leggen, hebben en (onder)houden van de 110 kV kabelverbinding vanaf het nieuw te realiseren station Bolsward 110 kV richting de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding van TenneT onder de Wytmarsumer Feart.

Aan deze ontheffing verbind ik de in de bijlage vermelde voorwaarden. In aanvulling hierop geldt dat de verleende ontheffing u niet vrijwaart van andere benodigde vergunningen.

De leges voor deze ontheffing zijn u reeds eerder in rekening gebracht.

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor project Netversterking Westelijk Friesland, gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het project Netversterking Westelijk Friesland. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het project Netversterking Westelijk Friesland bevorderd. Onderhavig besluit is samen met andere besluiten als volgt voorbereid:

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO BV en Windpark Fryslân gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie];
- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd.

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt project Netversterking Westelijk Friesland
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

dhr. S.M. Vrieswijk
Afdelingshoofd Provinciale Waterstaat

Bijlage 1, behorende bij besluit van <<datum>>, kenmerk 01775732.

Voorwaarden ontheffing Vaarwegenverordening Fryslân 2014 voor Kabels en Leidingen door en langs provinciale vaarwegen.

Provinciale vaarweg, A 051, de Wytmarsumer Feart

1. Met inachtneming van het bepaalde in de overige voorwaarden moet kabel worden gelegd en gehouden overeenkomstig de overgelegde tekeningen, over de gehele breedte van de vaarweg op een diepte van minimaal 3,42 m. –nap. Uitvoeringsdetails van de vaarwegkruising dient u uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan te bieden.
2. In de oever moet(en) de kabel(s) en/of leiding(en) zodanig worden gelegd dat overall een blijvende gronddekking van minimaal 0,70 m. wordt verkregen.
3. De kabel(s) en/of leiding(en) moet(en) uit de vaarweg en de oever(s) worden verwijderd onmiddellijk nadat deze buiten gebruik is/zijn gesteld. Van het tijdstip waarop dit gebeurt, moet ontheffinghouder het hoofd van de afdeling Provinciale Waterstaat **vooraf schriftelijk** in kennis stellen. In bijzondere gevallen kan het hoofd van de afdeling Provinciale Waterstaat van de provincie Fryslân besluiten af te zien van de verplichting tot verwijdering of het tijdstip tot verwijdering uit te stellen, bijvoorbeeld ingeval van uitruiming van een kritische asbestcementleiding of ingeval van op ruim voldoende diepte liggende kabel(s) en leiding(en) welke ingebracht zijn met een gestuurde boring. Een hierop betrekking hebbend, met redenen omkleed verzoek kunt u bij het hoofd van de Provinciale Waterstaat van de provincie Fryslân indienen.
4. Optioneel (indien van toepassing): Gaten die in de damwand zijn ontstaan als gevolg van het verwijderen van buiten gebruik gestelde kabels en leidingen zullen door of in opdracht van de provincie zelf worden hersteld op kosten van ontheffinghouder.
5.
 - a) Van het voornemen om met het leggen c.q. verwijderen van de kabel(s) en/of leiding(en) een begin te maken, moet het bijgevoegde formulier (meldingsformulier **aanvang** werkzaamheden) **uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden** volledig worden ingevuld en worden toegezonden (en zijn ontvangen) naar het op het formulier vermelde adres.
 - b) Bij voltooiing van de werkzaamheden moet het bijgevoegde formulier (meldingsformulier **einde** werkzaamheden) **binnen vijf werkdagen na gereedkomen van de werkzaamheden** volledig worden ingevuld en worden toegezonden (en zijn ontvangen) naar het op het formulier vermelde adres.
 - c) Van de aanvang en voltooiing van de uitvoering van onderhoudswerken aan kabel(s) en of leiding(en) of van het buiten gebruikstellen en verwijderen van kabel(s) en/of leiding(en), moet eveneens **minimaal 2 x 24 uur voor aanvang resp. z.s.m. doch uiterlijk binnen 12 uur na voltooiing** kennis worden gegeven aan het hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud, alsmede aan het de afdeling Nautische Zaken (058-292 53 64).
6. De werkzaamheden mogen niet eerder in uitvoering worden genomen dan nadat ontheffinghouder zich ervan heeft vergewist dat in of nabij het kabeltracé geen andere kabels en leidingen aanwezig zijn (o.m. KLIC-melding).

7. Eventuele kosten die voortvloeien uit het toezicht op de naleving van de ontheffingsvoorwaarden moeten door ontheffinghouder op eerste aanvraag van het college van Gedeputeerde Staten worden vergoed.
8. Indien werkzaamheden van welke aard dan ook, zijn gepland in de onmiddellijke nabijheid van kabel(s) en/of leiding(en) van ontheffinghouder moet, in het belang van alle betrokken partijen, ontheffinghouder vertegenwoordigd zijn bij de eerste werkbespreking. Ontheffinghouder ontvangt daartoe een uitnodiging van de opdrachtgever of directie van het werk.
9. Ontheffinghouder moet KLIC-Noord, website: www.klic.nl , zo snel mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na legging c.q. verwijdering van kabels en leidingen gedetailleerde informatie verstrekken over de exacte ligging van deze kabels en leidingen.
10. Binnen drie maanden na het gereedkomen van het werk moet ontheffinghouder revisietekeningen toezenden aan de afdeling Provinciale Waterstaat.
N.B.: Het doel van deze revisietekeningen is om informatie te kunnen bieden over de exacte ligging van de kabels en leidingen, dit in verband met eventuele werkzaamheden die op of in de nabijheid van deze locatie in de toekomst plaats vinden.
Zolang ontheffinghouder aan ontheffingverlener, aan KLIC Noord, aan de aannemer van de ontheffinghouder en desgevraagd aan derden geen gedetailleerde informatie heeft verstrekt of kan verstrekken over de exacte ligging van kabels en/of leidingen van ontheffinghouder, is ontheffinghouder in de hoedanigheid van leidingbeheerder verantwoordelijk (aansprakelijk) voor de consequenties van de onbekendheid met de ligging van de betreffende kabels en/of leidingen.
11. Bij (onderhouds)werkzaamheden, door of in opdracht van de provincie, in/op de oever en/of in/op de vaarweg, in de onmiddellijke nabijheid van bij de ontheffinghouder in beheer zijnde kabels en/of leidingen, moet ontheffinghouder, ter verkleining van de kans op beschadiging van deze kabels en leidingen, op het eerste verzoek van het hoofd van de afdeling Provinciale Waterstaat van de provincie Fryslân daartoe onverwijld de exacte ligging en de diepte hiervan aangeven zo mogelijk door signaalmeting en door piketpaaltjes te slaan in de berm ter weerszijden van de vaarweg. Na afloop van de werkzaamheden moet ontheffinghouder deze paaltjes weer verwijderen.
12. De ontheffing dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn
13. Het werk moet door en op kosten van ontheffinghouder in een goede staat worden onderhouden, een en ander ten genoegen van het college van Gedeputeerde Staten.
14. Verondiepingen c.q. verdiepingen in het water, welke naar het oordeel van het hoofd van de afdeling Provinciale Waterstaat een gevolg zijn van de uitvoering, het hebben en gebruiken van de werken, moeten op eerste aanzegging door en op kosten van ontheffinghouder worden verwijderd.
15. Tijdens de uitvoering van het werk te water geraakte materialen moeten onmiddellijk worden uitgeruimd.

16. Verplaatsing en/of wijziging van de kabels en/of leidingen, als gevolg van vaarwegverbeteringen c.a. moeten op kosten van de ontheffinghoud(st)er en op eerste aanzegging van de vaarwegbeheerder worden verricht.
17. Ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de provincie dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden. Ontheffinghouder is gehouden om de nadelen die als gevolg van de ontheffing bij betrokken derden/belanghebbenden ontstaan op adequate wijze te compenseren.
18. Deze ontheffing vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is.