



**AIR LIQUIDE INDUSTRIE B.V.**

**p/a DIENST PIJPLEIDINGEN**

**Noordersingel 19  
B-2140 ANTWERPEN**

**ALGEMENE VOORSCHRIFTEN  
EN  
VEILIGHEIDSMATREGELEN  
NA TE LEVEN  
BIJ WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ONZE  
PIJPLEIDINGEN EN BIJHORIGHEDEN (Rev.8)**



**NOODNUMMER 24/7**

**+32 2 431.74.65**

1. De pijpleidingen van Air Liquide zijn bestemd voor het vervoer van industriële gassen onder hoge druk. Uiterste voorzichtigheid is vereist bij de uitvoering van werken zowel om de veiligheid van personen als van goederen te waarborgen

#### **ALGEMENE BEPALINGEN**

2. Ieder werk dient met aandacht bekeken te worden of het geen gevolg zou kunnen hebben voor de stabiliteit van de in de nabijheid gelegen Air Liquide leiding(en). Vooroverleg met een vertegenwoordiger van Air Liquide is noodzakelijk o.m. om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen. Informatie over de ligging van de leiding(en) kan te allen tijde worden opgevraagd
3. De ligging van de pijpleiding(en) moet vóór de aanvang van de werken door Air Liquide worden aangeduid d.m.v. paaltjes of verfstippen. De aanvrager bepaalt zelf de limieten van de werkzone
4. Air Liquide **moet** worden gecontacteerd:
  - a. vóór de aanvang van alle werkzaamheden op minder dan 2 meter van de pijpleiding(en) (gelokaliseerd conform § 5)
  - b. voor iedere activiteit die niet eerder besproken is met Air Liquide (conform §2)
  - c. bij het uitbreiden/wijziging van de werkzone (conform § 3)
5. Kruisingen en evenwijdige tracés:

Tussen de bestaande Air Liquide pijpleiding(en) en leidingen/kabels van derden is de minimum tussenaafstand voor kruisingen en evenwijdige tracés vastgelegd op de plaatselijk geldende voorschriften/verordening of volgens het vastgelegde recht van opstal
6. Alle ondergrondse leidingen zijn voorzien van een kathodische bescherming. De nodige maatregelen om deze installaties te beschermen moeten door de aanvrager genomen worden. Plaatsen van metalen structuren dient in overleg met Air Liquide te gebeuren
7. Bij het aanvullen van sleuven en werkputten dient rond de pijpleiding(en) een laag van 30 cm te worden aangebracht, bestaande uit zand of losse aarde, vrij van harde voorwerpen. Deze aanvulwerken mogen pas na bezoek van Air Liquide uitgevoerd worden. Vastgestelde beschadigingen zullen ten laste van de aanvrager en conform de Air Liquide normen worden hersteld. Bij het aanvullen zonder voorafgaande controle heeft Air Liquide het recht de sleuven of werkputten terug te laten ontgraven ten laste van de aanvrager. Air Liquide behoudt zich eveneens het recht voor de staat van de bekleding van de pijpleiding na de werken te controleren. Op dat ogenblik aangetoonde beschadigingen dienen eveneens door de uitvoerder van de werken op zijn kosten te worden hersteld
8. Ter hoogte van de door de aanvrager aangebrachte nieuwe ondergrondse installaties moet(en) onze pijpleiding(en) opnieuw door middel van een waarschuwingslint worden aangeduid. Dit lint moet op ongeveer 30 cm boven de pijpleiding(en) worden aangebracht over de hele vrijgemaakte strook
9. Alle kruisingen en evenwijdige tracés op minder dan 1,5 m van onze leiding(en) moeten zo nauwkeurig mogelijk op een liggingplan worden aangeduid en ten laatste 3 maanden na einde van de werken aan Air Liquide worden overgemaakt

#### **BIJ INCIDENTEN**

10. In geval van beschadigingen (bekleding, pijpleiding, signalisatie, ...) moeten volgende acties door de aanvrager worden ondernomen:
  - a. onmiddellijk Air Liquide verwittigen en zo precies mogelijk de plaats en aard van beschadiging beschrijven
  - b. uitgraving open laten, afzetten met veiligheidsafsluiting en wachten op een afgevaardigde van Air Liquide
  - c. opmaken van een analyserapport van hoe deze beschadiging tot stand is kunnen komen
11. In geval van een lekkage moeten volgende acties door de aanvrager worden ondernomen:
  - a. onmiddellijk Air Liquide verwittigen en zo precies mogelijk de plaats en het lek beschrijven
  - b. onmiddellijk de toegangswegen naar de desbetreffende zone afzetten, het verkeer omleiden en het publiek op afstand houden
  - c. iedere warmtebron uitschakelen en indien mogelijk uit de zone verwijderen (streng rookverbod)
  - d. alle passende maatregelen treffen om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen (rekening houdend met de windrichting)
  - e. ter plaatse wachten op een afgevaardigde van Air Liquide
12. In geval de ligging van de leiding(en) afwijkt van de aangegeven ligging onmiddellijk Air Liquide verwittigen

#### **ANDERE**

13. Dit document moet steeds op de werf beschikbaar zijn. De aanvrager zal een duplicaat van dit document aan elke onderaannemer bezorgen
14. Bij het niet naleven van deze of extra voorgeschreven veiligheidsmaatregelen behoudt Air Liquide zich het recht voor de werf stil te leggen
15. Bijkomende contactgegevens:

E-mailadres: [rc.al-sc@airliquide.com](mailto:rc.al-sc@airliquide.com)  
Dienst planning: +32/3/217.31.36 (kantooruren werkdagen 8h00-16h30)
16. Bij twijfel of vragen steeds Air Liquide raadplegen
17. In bijlage vindt u de MSDS-fiche(s) van het/de betreffende industriële gas/sen en eventuele aanvullende informatie